

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻARACH



68-200 Żary, ul. Podchorążych 23A
tel. (68) 470-62-58, fax (68) 470-62-59
e-mail: psse.zary@sanepid.gov.pl
ePUAP: PSSEZARY_1/SkrytkaESP
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/
NIP: 928-17-42-524

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻARACH

Żary, dnia 26.07.2023 r.

Miejski Ośrodek Sportu
Rekreacji i Wypoczynku
ul. Telemanna 1
68-200 Żary

Nasz znak: HK.0443.2.11.2023

OCENA JAKOŚCI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek ciepłej wody użytkowej pobranych w dniu 20.06.2023 r., w ramach nadzoru, nr sprawozdania OL-LMiP-1017/1018/2023 z instalacji ciepłej wody użytkowej basenu sezonowego ul. Źródłana, 68-200 Żary, stwierdza, że ciepła woda użytkowa spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 5 lit. A, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Analiza próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 20.06.2023 r., przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach z sieci ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłej wody użytkowej basenu sezonowego ul. Źródłana, 68-200 Żary wykazała, że woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym w zakresie bakterii *Legionella* sp. zawartym w załączniku nr 5 lit. A, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

MOSRIW w ŻARACH	
wpt. dnia	27. 07. 2023
poz.	1106
znak sprawy	_____
podpis	

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻARACH

mgr inż. Dagmara Nerga

KO
28-07-2023

Do wiadomości:

1. aa. HK
Sporządził: A. Bożek